

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON: 000291799

Centrala: (22) 620 90 01/06; Dyrektor: tel. (22) 620 90 01/06 wew. 500

www.wsse.waw.pl; e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl



Warszawa 29 lipca 2019 r.

NK.9027.648.2019

JS



Samodzielny Publiczny Zespół  
Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim  
ul. Szpitalna 37  
05-300 Mińsk Mazowiecki

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
  - art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
  - § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2294)
- oraz na podstawie uzyskanych wyników badania próbki wody pobranej w dniu 12.07.2019 r.,

**Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim**

### Uzasadnienie

Wyniki badania próbki wody pobranej w dniu 12.07.2019 r. z ujęcia indywidualnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim wykazały zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody Nr 233/07/2019/F/1 z dnia 23.07.2019 r. przekroczenia wartości parametrycznej Ołowiu - 239 µg/l wody przy najwyższej dopuszczalnej wartości 10 µg/l wody, zgodnie z załącznikiem nr 1 B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2294).

Narażenie na ołów jest związane z szeroką gamą skutków, od różnego rodzaju zaburzeń rozwoju neurologicznego, przez upośledzenie funkcji nerek, nadciśnienie, obniżenie płodności i komplikacje ciążowe, po śmiertelność (głównie w wyniku chorób krążenia).

Ponieważ woda nie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenia wartości normatywnej ołowiu, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził jak powyżej.

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o możliwości ewentualnego wykorzystania wody do celów innych niż do spożycia – np. do celów sanitarnych.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia konsumenci uzyskują informacje o jakości wody: zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 7, jeżeli taka strona jest prowadzona.

**Otrzymuje:**

1. Urząd Miasta Mińsk Maz.  
ul. Konstytucji 3 Maja 1  
05-300 Mińsk Mazowiecki
2. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
ul. T. Kościuszki 3

ZASTĘPCA  
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  
Sanitarnego w Warszawie

Arkadiusz Chelstowski

